Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100018328/FNOC/COL/2025/2988

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 13, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : JAIN PUBLIC SCHOOL BARNAGAR C/O ARKA EDUCATIONAL & CULTURAL SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address : JAIN PUBLIC SCHOOL,BARNAGAR C/O ARKA EDUCATIONAL & CULTURAL SOCIETY, SURVEY NO. 234 RAKBA 1.60 SITUATED ARJUNAKHEDI PANCHAYAT AMLA BADNAGAR DIST. UJJAIN

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 16000 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : SURVEY NO. 234 RAKBA 1.60 SITU AT GRAM ARJUNAKHEDI PANCHAYAT AMLA BADNAGAR DIST. UJJAIN MP UJJAIN District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100018328 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुरओं की जानकारी भी आर्किटेक्टस/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्तागक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्तु आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यगक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यलवस्थाा करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100018328/FNOC/COL/2025/2988

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 13, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : JAIN PUBLIC SCHOOL BARNAGAR C/O ARKA EDUCATIONAL & CULTURAL SOCIETY

2. Wet Riser.

3. Down Comer.

4. Hose Reel.

5. Automatic Sprinkler System.

6. Yard Hydrant.

7. U.G. Tank with Draw off Connection.

8. Terrace Tanks.

9. Fire Pump.

10. Terrace Pump.

11. First Aid Fire Fighting Appliances.

12. Pressurization System.

13. Auto Detection System.

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100018328/FNOC/COL/2025/2988

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 13, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : JAIN PUBLIC SCHOOL BARNAGAR C/O ARKA EDUCATIONAL & CULTURAL SOCIETY

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्तu लिखित 24 बिन्दुकओं में से आवश्याक अग्रिशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्रह फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थोपित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्यर आवश्यगक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यगवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यानस एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीसकृति से भिन्नय निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीरकृति लेने हेतु आवेदक स्ववयं उत्तऔरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी । यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वी कृत फायर उपकरणों को स्था पित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थ ल निरीक्षण कराने के उपरान्ते वैधानिक रूप से आवश्य क "अस्थागयी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्तत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वी कृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यंथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्तद मान्यन होगी।

Office Of UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number . : 6100018328/FNOC/COL/2025/2988

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 13, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : JAIN PUBLIC SCHOOL BARNAGAR C/O ARKA EDUCATIONAL & CULTURAL SOCIETY

अत: गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीधकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्नुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

Raushan Kumar Singh

Digitally signed by Raushan Kumar Singh
Date: 2025.07.10 16:57:32 +05'30'

UJJAIN COLLECTOR /FIRE OFFICER

UJJAIN COLLECTOR
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh